



CLARIFICARE nr. 1

Referitor: Achiziție mobilier - cod CPV 39000000-2; 39130000-2; 39113000-7; 39121000-6;
39122100-4; 39132200-8; 39112000-0.

Întrebarea nr. 1

- a) Pentru pozițiile 2, 3, 5 se acceptă pal de grosime 1,8 cm
- b) La poziția 3. **10 birouri** specificați lățime max. 100 sigur nu doriți minim 100 deoarece există posibilitatea să primiți birouri de lățime mult mai mică (50/60/70)
- c) Deasemenea precizați număr de spații de depozitare : 3 , unde vor fi poziționate aceste spații de depozitare în structura biroului (atașat model birou ce se încadrează în descrierea din caietul de sarcini)

Răspunsul nr. 1

- a) Pentru pozițiile 2, 3, 5 se acceptă pal de grosime 1,8 cm.
- b) La poziția 3. 10 birouri lățime minim 100 cm - maxim 120 cm.
- c) Număr spații de depozitare 3 spații după cum urmează: 1 spațiu pentru tastatură; 1 spațiu în dreapta pentru unitate și un spațiu mai mic prevăzut pentru documente.